



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Гимназия №13»

Хамцуева К.Х.

от 10.08.2021 г. № 01-23/116.1

## ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

МБОУ «Гимназия № 13» г. Аргуна им. С. Д. Диканиева

### 1. Общие положения

Настоящее Положение о пожарно-технической комиссии муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №13» г. Аргуна им. С. Д. Диканиева (далее – Положение) регламентирует деятельность пожарно-технической комиссии, создаваемой в целях организации контроля по соблюдению требований пожарной безопасности и расследования случаев срабатывания систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации людей о пожаре.

### 2. Цели и задачи ПТК

2.1. Целью создания ПТК является привлечение работников общеобразовательного учреждения (далее - ОУ) к активному участию в работе по предупреждению пожаров и противопожарной защите учреждения.

Пожарно-техническая комиссия (далее – ПТК) создается в целях планирования и проведения мероприятий по предупреждению пожаров и пропаганды знаний в области пожарной безопасности.

2.2. Пожарно-техническая комиссия формируется приказом руководителя ОУ из лиц, ответственных за пожарную безопасность, с правами и обязанностями, регламентирующими порядок их работы.

2.3. В состав ПТК включают работников администрации, педагогического, учебно-вспомогательного персонала ОУ, представителей организаций, деятельность которых связана с организацией и проведением технического обслуживания систем автоматической противопожарной защиты.

2.4. На должность председателя ПТК назначается директор гимназии.

2.5. Основные задачи ПТК:

- ежеквартальное проведение противопожарного обследования всех учебных кабинетов, лабораторий, административных и вспомогательных помещений с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности в образовательном и технологическом процессах ОУ, содержании и эксплуатации зданий и сооружений, в работе агрегатов и установок в учебных кабинетах и лабораториях, технических, подвальных и складских помещениях, которые могут привести к возникновению пожара и, как, результат, разработка профилактических мероприятий, направленных на устранение этих нарушений. По результатам обследования оформляется Акт (приложение №1);

- проведение разъяснительной работы среди персонала и учащихся ОУ по соблюдению требований противопожарных норм и правил;
- организация и проведение учебных тренировок по эвакуации сотрудников и обучающихся при пожаре и чрезвычайной ситуации;
- осуществление контроля за эксплуатационным состоянием, содержанием и сохранностью первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, оборудования передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны, состоянием электроустановок;
- установление события, причин срабатывания систем автоматической противопожарной защиты, не связанных с пожаром, вследствие которого осуществлялся выезд личного состава и техники подразделений пожарной охраны и виновных в таком происшествии с оформлением соответствующего Акта (приложение №2);

Организация хранения документации (актов по проверке противопожарного состояния ОУ, актов установления причин и виновных лиц в срабатывании систем автоматической противопожарной защиты, не связанных с пожаром, планов работы и протоколов комиссии).

### **3. Организация работы ПТК**

3.1. Пожарно-техническая комиссия осуществляет свою работу на основании плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на учебный год.

3.2. Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению, оформляются актами, утверждаются руководителем ОУ и подлежат выполнению в установленные сроки.

3.3. Повседневный контроль выполнения противопожарных мероприятий, предложенных комиссией, в структурных подразделениях ОУ возлагается на лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность подразделения (учебного кабинета, помещения и т.п.).

### **4. Права членов ПТК**

4.1. В любое время беспрепятственно осматривать производственные, учебные, служебные и бытовые помещения ОУ, знакомиться с документами по пожарной безопасности.

4.2. Проверять противопожарный режим в подразделениях ОУ и предъявлять должностным лицам и ответственным за пожарную безопасность обязательные для исполнения акты об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

4.3. Запрещать эксплуатацию оборудования, электроустановок и работу на участках (рабочих местах) при выявлении нарушений инструкций о мерах пожарной безопасности, которые могут привести к пожару, с уведомлением об этом руководителя ОУ.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Гимназия №13»

\_\_\_\_\_ Хамцуева К.Х.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.

АКТ № \_\_\_\_\_

обследования пожарно-технического состояния

Комиссия \_\_\_\_\_ в составе:  
(наименование образовательной организации)

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

В период с \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. провела противопожарное обследование учебных кабинетов, лабораторий, административных и вспомогательных помещений (производственных помещений, складов, сооружений и других помещений).

Комиссия установила:

1. Противопожарные мероприятия, которые необходимо выполнить:

№ п/п	Мероприятия	Ответственный за выполнение	Срок выполнения

2. Предложенные мероприятия в отношении лиц, виновных в нарушении противопожарных требований \_\_\_\_\_

3. Контроль за выполнением противопожарных мероприятий возлагается на \_\_\_\_\_

4. Принятые меры к виновным лицам \_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «Гимназия №13»  
\_\_\_\_\_ Хамцуева К.Х.  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.

АКТ № \_\_\_\_\_  
расследования причин вызова подразделений пожарной охраны

Комиссия \_\_\_\_\_ в составе:  
(наименование образовательной организации)

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

В связи с произошедшим « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. срабатыванием систем автоматической противопожарной защиты, не связанных с пожаром, вследствие которого осуществлялся выезд личного состава и техники подразделений пожарной охраны

Комиссия установила:

1. Краткое описание происшествия. Анализ действий дежурного персонала, участвующего в эвакуации людей и отвечающего за эксплуатацию оборудования АПС и СОУЭ, обслуживающей организации. Причины и виновные в таком происшествии. Мероприятия, которые необходимо выполнить или выполнены для исключения подобных случаев.

2. Предложенные мероприятия в отношении виновных лиц \_\_\_\_\_

3. Контроль за выполнением предложенных мероприятий возлагается на \_\_\_\_\_

4. Принятые меры к виновным лицам \_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.