



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура г. Аргуна**

ул. А. Кадырова, д.62 в, г.Аргун,
Чеченская Республика, 366310

Директору МДОУ «Гимназия № 13»
г. Аргун»

Диканиеву Р.С.

ул. Шоссейная, 133 «а»

06.09.2019 № 7-12-2019

на № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
федерального законодательства

Прокуратурой города в сентябре 2019 года проведена проверка в МБОУ «Гимназия № 13», (далее - Учреждение) исполнения требований законодательства о защите прав инвалидов.

Так, согласно требованиям, ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации юридические лица, граждане обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.


В силу ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) определено, что социальная защита инвалидов является системой гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Согласно требованиям ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ, Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям).

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных транспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки бесплатно.

В целях реализации данных требований приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 утверждены

АА № 072034



строительные нормы и правила 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СНиП 35-01-2001).

В соответствии с п. 4.2.2 СНиП 35-01-2001, места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 метров. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 метров.

Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.

Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0х3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м

Между тем прокурорской проверкой установлено, что вопреки вышеназванным требованиям на поверхности покрытия автостоянки Учреждения, расположенной по адресу: ЧР, г. Аргун, ул. Шоссейная, 133 «а», разметка места для специальных автотранспортных средств инвалидов отсутствует.

Таким образом, заместителем директора по административно-хозяйственным работам Учреждения Баталовым А.А. допущены нарушения требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов.

Выше перечисленные нарушения могут повлечь за собой негативные последствия в виде массового ограничения прав инвалидов на доступные места на парковках возле объектов социальной инфраструктуры города.

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ответственными должностными лицами Учреждения законодательства о защите прав инвалидов.

На основании изложенного, и руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих.

2. По выявленным нарушениям закона провести служебную проверку и решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора по административно-хозяйственным работам Учреждения Баталова А.А., допустившего указанные нарушения закона.

3. Поверхность покрытия автостоянки Учреждения оснастить разметкой для специальных автотранспортных средств инвалидов.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города в установленный законом месячный срок, с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц и копии заключения служебных проверок.

Прокурор г. Аргуна
младший советник юстиции



М.Ф. Тамаев